

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Сланцевский детский сад № 5 общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей»
(МДОУ «Сланцевский детский сад № 5»)**

УТВЕРЖДЕНА
приказом МДОУ
«Сланцевский детский сад № 5»
от 14.04.2025 г. № 18

**ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности в помещениях
городского оздоровительного лагеря «Ласточка»
с дневным пребыванием детей
на базе МДОУ «Сланцевский детский сад № 5»**

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для территории, здания, помещений городского оздоровительного лагеря «Ласточка» и является обязательной для исполнения всем персоналом.

1.2. Весь персонал лагеря должен быть проинструктирован о мерах пожарной безопасности и знать:

- основные требования «Правил противопожарного режима в Российской Федерации и настоящей инструкции;

- порядок действий при обнаружении пожара;
- план эвакуации людей;
- расположение средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

1.3. Каждый работник лагеря обязан:

- строго соблюдать и поддерживать установленный противопожарный режим;
- не допускать действий, которые могут привести к пожару;
- докладывать обо всех нарушениях требований пожарной безопасности начальнику лагеря.

1.4. Лица, нарушающие требования настоящей Инструкции, несут ответственность в установленном законом порядке.

1.5. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в образовательном учреждении - 39 чел. (в т.ч. воспитанники – 20, сотрудники – 9, родители воспитанников – 10).

2. Требования пожарной безопасности к территории

2.1. Территория должна содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора. Горючий мусор и т.п. следует собирать на специально выделенной площадке в контейнер или ящик, а затем вывозить.

2.2. К зданию должен быть обеспечен свободный доступ, проезды, подъезды и проходы к зданию, пожарным гидрантам, а также подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии.

2.3. На территории запрещается курение.

2.4. Территория должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц, входов в здание.

2.5. На территории запрещается устраивать свалки горючих отходов, разводить костры, сжигать отходы, тару.

2.6. Территорию запрещается использовать для стоянки автотранспорта

3. Требования пожарной безопасности к зданию, помещениям

3.1. Подступы к первичным средствам пожаротушения должны быть всегда свободными и не загромождаться оборудованием, материалами и другими предметами.

3.2. Все служебные и вспомогательные помещения должны постоянно содержаться в чистоте. В них на видных местах, должны быть вывешены таблички с указанием лиц, ответственных за осмотр помещений и номера телефона для вызова пожарной части.

3.3. Наружные пожарные лестницы должны содержаться в исправном состоянии.

3.4. Противопожарные системы и установки (средства пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре) помещений должны содержаться в исправном рабочем состоянии.

3.5. В помещениях запрещается:

- Хранить и применять в кладовых легко воспламеняющиеся и горючие жидкости, порошок, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы.

- Использовать вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации мастерских, а также для хранения оборудования, мебели и других предметов.

- Запрещается курить в здании детского сада.

- Производить электрогазосварочные и другие огневые работы, применять открытый огонь без письменного разрешения

- Проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

- Закрывать наглухо раздвижные решетки на окнах, запасные эвакуационные выходы (ключи от них должны храниться в помещении)

- Загромождать мебелью, оборудованием, материалами, другими предметами двери, коридоры, проходы и выходы на наружные эвакуационные лестницы.

- Устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, а также хранить под маршами лестниц и на их площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

- Устраивать в производственных и складских помещениях здания антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла.

- Устраивать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

4. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации

4.1. Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия освещения и незадымляемости, а также протяженность путей эвакуации должна соответствовать противопожарным нормам строительного проектирования.

4.2. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением, дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или которым предъявляются особые требования.

4.3. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

4.4. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

4.5. При возникновении пожара ответственный за пожарную безопасность обеспечивает доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.

4.6. **Запрещается** при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов:

- Устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах, раздвижные и подъемно-опускаемые двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей).
- Загромождать эвакуационные пути и выходы (в т.ч. проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.
- Устраивать в тамбурах эвакуационных выходов, сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранение (в том числе временное) любого инвентаря и материалов.
- Применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, а в лестничных клетках – также ступеней и площадок.
- Фиксировать samozакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их.
- Заменять армированное стекло обычным в остекление дверей и фрамуг.

5. Требования пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок и оборудования

5.1. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с требованием ПУЭ, ПТЭ И ПТБ

5.2. Пускорегулирующая и защитная аппаратура, вспомогательное оборудование и проводки должны иметь исполнение и степень защиты, соответствующие классу зоны по ПУЭ, а также иметь аппараты защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.

5.3. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- Использовать электроаппараты, приборы, и электрооборудования, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.
- Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями.
- Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками.
- Использовать электроаппараты, приборы, электрооборудование в условиях не соответствующих инструкциям предприятий-изготовителей.
- Использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания.
- Применять в служебных помещениях электрокипятильники, электроплитки, утюги, нестандартные самодельные электронагревательные приборы, а также электрочайники, кофеварки, самовары и другие электроприборы, не имеющие сертификата пожарной безопасности и без устройств автоматического отключения от источника питания.
- Пользоваться электроутюгами без подставок.

6. Содержание первичных средств пожаротушения

6.1. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

6.2. Каждый огнетушитель должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. Запускающий или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа.

6.3. Ответственность за сохранность и готовность к действию огнетушителей возлагается на лиц, ответственных за пожарную безопасность здания, помещений и назначенных приказами по детскому саду.

6.4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматривать (одни раз в квартал), проверяться и своевременно перезаряжаться. Огнетушители на перезарядку, должны меняться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

6.5. Огнетушители располагаются на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1.5 м.

6.6. При эксплуатации огнетушителей не допускается:

- Попадание на корпус влаги.
- Воздействие отопительных приборов и прямого нагрева солнечными лучами.
- Нанесение ударов по головке и баллону.

7. Требования пожарной безопасности к системам вентиляции

7.1. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

7.2. Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, проводятся не реже 1 раза в год.

7.3. Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасные и пожароопасных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами.

8. Требования, предъявляемые к наружному и внутреннему противопожарному водоснабжению

8.1. Исправность источников наружного и внутреннего противопожарного водопровода и проведение проверок их работоспособности должна осуществляться не реже 2 раза в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещать об этом подразделение пожарной охраны.

8.2. Должна обеспечиваться:

- доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года. Направление движения к пожарным гидрантам должно обозначаться указателями с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения.
- укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями,
- перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год.

Пожарный рукав присоединяется к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючего материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям стене, при этом обеспечивается полное открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

8.3. Запрещается:

- стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.
- использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения.

9. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

9.1. Ответственные за осмотр помещений ежедневно по окончании рабочего времени, перед закрытием, должны:

- тщательно осматривать все обслуживаемые помещения, при осмотре помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных признаков – выявить причины и принять меры по их устранению;
- убирать помещение от производственного мусора;
- проверять возможность свободного прохода и открывания дверей на путях эвакуации и эвакуационных выходов;

- отключать электропитание оборудования и приборов (кроме оборудования, работающего круглосуточно по условиям технологического процесса) и вносить соответствующую запись в журнал «Осмотр помещений и отключение электропитания оборудования и приборов после окончания работы»;
- закрывать окна, форточки и дверь помещения на ключ и вешать ключ в ящик для хранения ключей.

10. Порядок действий при пожаре.

10.1. При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого работника оздоровительного лагеря является спасение жизни людей.

10.2. *Ответственные лица за обеспечение пожарной безопасности в оздоровительном лагере:*

Кузнецова Т.В., начальник оздоровительного лагеря; члены ДПД; заведующий хозяйством, ответственный за пожарную безопасность.

Отвечают за:

10.2.1 Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта.

Начальник оздоровительного лагеря или сотрудники оздоровительного лагеря, при возникновении пожара, незамедлительно обязаны:

- сообщить о случившемся в пожарную охрану по телефону **01**, сообщить адрес учреждения, место возникновения пожара, свою должность и фамилию.

Сообщение: «Пожар в дошкольном учреждении № 5 по адресу ул. М. Горького д.7-а, горит (указать что горит), сообщила начальник оздоровительного лагеря»;

- убедиться в факте возгорания;
- оповестить сотрудников оздоровительного лагеря голосом о месте возникновения пожара для организации быстрой и своевременной эвакуации людей из здания или передачи дополнительных инструкций;

10.2.2. организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим (члены ДПД);

10.2.3 отключение при необходимости электроэнергии в целях обесточивания всего электрооборудования оздоровительного лагеря (заведующий хозяйством);

10.2.4. прекращение всех работ в оздоровительном лагере (воспитатель);

10.2.5. руководить эвакуацией людей в безопасную зону в соответствии с планом эвакуации. Сборный пункт для эвакуированных из здания людей – площадка перед сараями (хозяйственный двор), со стороны ул.М.Горького. Пункт размещения эвакуированных детей – СЭП (МДОУ «Сланцевский детский сад №2») по адресу ул.М.Горького, д.24 (заведующий хозяйством);

10.2.6. осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны (заведующий хозяйством);

10.2.7. обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара (заведующий хозяйством);

10.2.8. организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей (заведующий хозяйством);

10.2.9. встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, информирует начальника прибывшего пожарного отряда о том, все ли дети эвакуированы из горящего или задымленного здания и в каких помещениях остались люди (начальник лагеря);

10.2.10. сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах (начальник лагеря).

10.2.11. по прибытии пожарного подразделения за информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте

веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара (начальник лагеря);

10.2.12. организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития (начальник лагеря).

10.3. Начальнику оздоровительного лагеря или лицу, его замещающему, о случае возникновения пожара сообщить по телефону 2-11-63 секретарю комитета образования.

10.4. Сотрудникам оздоровительного лагеря при получении сигнала оповещения об эвакуации прекратить работу, обесточить электроприборы, выключить свет и закрыть окна, действовать согласно плана эвакуации

Воспитатель лагеря, соблюдая выдержку и спокойствие, эвакуирует детей, докладывает о количестве эвакуированных детей и взрослых.

Младший воспитатель лагеря, проверяет все помещения лагеря, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под столами, кроватями или в других местах, плотно закрывает, но не замыкает двери.

В первую очередь следует вывести детей и сотрудников из помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.

Сотрудники лагеря, осуществляющие эвакуацию, не должны оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

Членам ДПД приступить к тушению очага возгорания и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения до приезда пожарной команды.

Лицам, принимающим участие в тушении пожара строго соблюдать требования безопасности.

Если при эвакуации имеются пострадавшие, сотрудник должен:

- немедленно пригласить медсестру ДООУ. В случае отсутствия медсестры оказать посильную доврачебную помощь своими силами.

- немедленно, при необходимости, вызвать машину скорой помощи по телефону 03 или 8(81374) 3-16-26.

10.5. При ложном срабатывании АПС сигнал тревоги может поступить на пост пожарной охраны. В связи с этим ответственный за пожарную безопасность должен:

- посмотреть какой шлейф «горит» на пульте ППКОП;
- проверить помещения на предмет возгорания, если возгорания не обнаружено проверить, из-за чего сигнализация сработала;
- Отключить шлейф, по телефону **01** сообщить о ложном срабатывании АПС;
- передать заявку о ложном срабатывании АПС в обслуживающую организацию.

10.6 В ночное время, если сработала АПС охранный пост должен:

- посмотреть какой шлейф «горит» на пульте ППКОП;
- проверить помещения на предмет возгорания.
- при обнаружении возгорания сообщить по телефону в пожарную охрану 01, адрес объекта, место возникновения пожара, сведения о наличии в здании людей, свою фамилию;
- сообщить директору лагеря.
- открыть подъездные пути;
- приступить, по возможности, к ликвидации очага возгорания первичными средствами пожаротушения;
- встретить пожарное подразделение и указать кратчайший путь для подъезда к месту пожара и пожарным гидрантам.

Если возгорания не обнаружено:

- Отключить шлейф, по телефону **01** сообщить о ложном срабатывании АПС.

10.7. При обнаружении возгорания на территории учреждения охранный пост должен:

- Сообщить по телефону в пожарную охрану 01, адрес МДОУ, место возникновения пожара, сведения о наличии людей, свою фамилию;
- сообщить начальнику лагеря.
- открыть подъездные пути;
- приступить, по возможности, к ликвидации очага возгорания первичными средствами пожаротушения;

- встретить пожарное подразделение и указать кратчайший путь для подъезда к месту пожара и пожарным гидрантам.

Инструкция разработана во исполнение распоряжения от 28.03.2025 № 19-р «Об открытии городского оздоровительного лагеря «Ласточка» на базе МДОУ «Сланцевский детский сад № 5»

Инструкцию составила
заместитель заведующего по
воспитательной работе и безопасности ДОУ Т.И. Панакишина

С инструкцией о мерах пожарной безопасности в помещениях городского оздоровительного лагеря «Ласточка» с дневным пребыванием детей на базе МДОУ «Сланцевский детский сад № 5» ознакомлены:

[illegible]

